

令和5年度 一般廃棄物最終処分場 維持管理状況報告書

施設設置者名	武豊町長
施設名	武豊町一般廃棄物最終処分場
施設所在地	愛知県知多郡武豊町字吉町田273番地
許可（届出）年月日	昭和62年4月
埋立地面積及び容量	9,400㎡ 82,580㎡
残余容量（年度末）	9,168㎡
浸出水処理施設規模	40㎡/日 最大107㎡/日
浸出水処理方式	生物処理+凝集沈殿+濾過吸着+減菌
埋立対象廃棄物	不燃物（陶磁器、ガラス類、不燃残さ）

1. 埋立状況

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
埋立 量	搬入量（個人）	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
	搬入量（委託）	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	搬入量（エコステ）	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	56
	搬入量（不燃残さ）	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72

2. 放流水等の状況

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
放流水	水素イオン濃度（pH）	—	8.0	7.7	8.1	7.8	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	7.9	8.0	7.6	7.96
	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/ℓ	3.1	3.6	1.1	0.8	0.5	0.5	0.6	1.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.23
	化学的酸素要求量（COD）	mg/ℓ	2.1	2.7	2.7	2.4	2.4	2.3	2.1	2.9	2.2	2.1	2.0	2.8	2.39
	浮遊物質（SS）	mg/ℓ	1.0	5.0	1.0	2.0	1.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.83
	窒素含有量（TN）	mg/ℓ	2.7	3.3	2.8	2.6	2.1	2.9	2.7	3.1	2.3	2.8	2.4	2.7	2.70
	ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ					0.00027						0.00008		0.00018
地下水	塩化物イオン（上流）	mg/ℓ	34	25	32	31	57	28	27	27	31	59	16	23	32.50
	塩化物イオン（下流）	mg/ℓ	35	17	11	8.5	40	4.4	4.4	9.9	9.5	29	12	4.4	15.43
	ダイオキシン類（上流）	pg-TEQ/ℓ					0.026						0.022		0.02
	ダイオキシン類（下流）	pg-TEQ/ℓ					0.41						0.1		0.26

3. 埋立地・浸出水処理施設等の状況

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検 項目	貯留構造物	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	遮水設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	雨水集排水設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	浸出水処理設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ガス抜き設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	立札、門扉、囲障	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	覆土の状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	悪臭の発散状況	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	衛生害虫獣の発生状況	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

※原則月末実施